




СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
сотрудников УрГУПС

А.А.Ковалев
« 07 » 10 2023г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор УрГУПС

А.Г.Галкин
« 09 » 10 2023г.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома
студентов

М.М.Аманов
« 07 » 10 2023г.

Инструкция
по охране труда и пожарной безопасности
При проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников,
концертов, фестивалей, конкурсов
конференций, слетов и др.)

ИОТ – 010 -2023

Екатеринбург 2023г

Данная инструкция устанавливает требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в зданиях и помещениях УрГУПС, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390; Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», и являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками и студентами.

Лица виновные в нарушении Правил пожарной безопасности несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1. Общие требования

1.1. На проведение массовых мероприятий оформляется «Наряд-допуск», ответственные лица проходят инструктаж по соблюдению правил охраны труда и пожарной безопасности.

1.2. При проведении массовых мероприятий возможны следующие опасные ситуации:

- возникновение пожара при неисправности электропроводки;
- возможное возпламенение новогодней елки при использовании световых эффектов с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
- при неисправности электроприборов или неправильной их эксплуатации;
- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций;
- поражения электрическим током, травмы от падения неправильно закрепленных декораций.

1.3. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены:

- медицинской аптечкой укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для оказания первой медицинской помощи при травмах;
- первичными средствами пожаротушения.

1.4. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно сообщить руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему.

1.5. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство руководящих работников в составе не менее двух человек.

1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, пожарной безопасности привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда, несут ответственность в соответствии с административным и уголовным Кодексом РФ.

2. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия

2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись.

Оформить наряд-допуск.

2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенным ответственным лицам с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

2.3. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

2.4. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и провести влажную уборку.

2.5. Проверить исправность электроприборов, освещения в помещении, при необходимости сделать заявку в службу главного энергетика.

3. Требования пожарной безопасности во время проведения массового мероприятия

3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находиться назначенные ответственные лица.

3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.

3.3. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия закрываются на легкооткрывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть во включенном состоянии.

3.4. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих решеток.

3.5. Деревянные конструкции сценической коробки, горючие декорации, сценическое и выставочное оформление, а также драпировки в зрительных залах, фойе, буфетах должны быть обработаны огнезащитными составами. У ответственного руководителя должен быть соответствующий акт организации, выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока ее действия.

3.6. При оформлении постановок вокруг планшета сцены должен быть обеспечен свободный круговой проход шириной не менее 1 м.

3.7. По окончании мероприятия (спектакля) все декорации и бутафория должны быть разобраны и убраны со сцены в специальные склады (кладовые), отключены электрические приборы.

3.8. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м. от стен и потолков.

При проведении массового мероприятия ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять открытый огонь (факелы, свечи, бенгальские огни, хлопушки, петарды, и т.п.);

- устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
- запрещается применять для украшения елки самодельные электрические гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, вату, применять неисправные электрические приборы, лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений;
- при неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.
- во время проведения массовых мероприятий запрещается устанавливать в проходах зала стулья, закрывать на замки двери эвакуационных выходов, впускать в помещения людей в количестве, превышающем установленные нормы;
- не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

4. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях

При возникновении пожара

- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышении температуры и т.п.) сообщить что горит, свою фамилию, № кабинета на центральный пост охраны университета по **телефону 01, 112, 221-24-72, 50-60, 52-43** или нажать кнопку ручного пожарного извещателя (красная квадратная коробочка) расположенного в коридоре у дверей выходов на лестничную клетку;
- немедленно, без паники эвакуировать всех людей из здания, (помещения) используя все имеющиеся эвакуационные выходы;
- приступить к тушению пожара, по возможности, если нет угрозы жизни, с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран);
- при необходимости отключить электроэнергию;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, сообщить им сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих и ядовитых веществ;
- поставить в известность администрацию;
- при получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение;

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭВАКУАЦИИ:

- определить пути и ближайшие выходы;
- исключить панику (нельзя оставлять студентов без присмотра);
- эвакуацию начинают из помещения, где возник очаг пожара;
- проверить помещение на наличие людей;
- выставить посты безопасности (чтобы студенты не вернулись назад);
- воздержаться от разбивания стекол и дверей.

5. Требование безопасности по окончании массового мероприятия

- 5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
- 5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку
- 5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть форточки, фрамуги, выключить свет и электрические приборы.

Инструкцию разработала
специалист по пожарной
безопасности

Л.С. Ширяева.

Согласовано:

Помощник ректора по безопасности

Н.А. Кардапольцев

Главный инженер

И.Г. Карпенко

Проректор по молодежной политике

Е.А. Романова